

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Świącienin, gmina Radziłów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie po zapoznaniu się z wynikami badania wody pobranej 04.09.2018r. stwierdził, że woda z wodociągu Świącienin zaopatrującego miejscowości: Świącienin, Klimaszewnica, Mścichy, Borawskie Awissa, Kieljany, Kramarzewo, Kownatki, Czerwonki, Sośnia nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294) z uwagi na obecność bakterii grupy coli.

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

W związku z powyższym należy przestrzegać następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków.
2. Woda może być wykorzystywana do prac porządkowych (np. mycia podłóg, splukiwania toalet).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Zakład Komunalny w Radziłowie został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom oraz podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Grajewie**
lek.med. Jerzy Jan Nikliński